PANASTONE
MAGYARORSZÁG

PVC Falpanelek

Tűzre adott reakció osztályozás – magyar nyelvű tájékoztató összefoglaló

Az eredeti TSE 11087 / 03-22 számú vizsgálati és osztályozási jelentés alapján

www.panastone.hu

Tájékoztató dokumentum – nem hiteles fordítás és nem helyettesíti az eredeti TSE 11087 / 03-22 számú jelentést.

A dokumentum célja

Jelen dokumentum célja, hogy magyar nyelven, közérthető formában összefoglalja a Török Szabványügyi Intézet (TSE – Turkish Standards Institution) által kiadott, PANASTONE márkájú PVC falburkolatra vonatkozó tűzre adott reakció osztályozási jelentés legfontosabb adatait.

Az eredeti osztályozási jelentést a TSE Építőanyagok Tűz- és Akusztikai Laboratóriuma készítette. A laboratórium a jelentés szerint a TÜRKAK által, az EN ISO/IEC 17025:2017 szabvány szerint akkreditált vizsgálólaboratórium.

Eredeti dokumentum adatai:

- Kiállító: Turkish Standards Institution – TSE
- Jelentés száma: 11087 / 03-22
- Kiállítás dátuma: 2022. március 18.
- Vizsgálatot kérő / gyártó: Soytaş Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Márka: PANASTONE
- Vizsgált termék: UV-lakkozott, márványmintás PVC falburkoló lap
- Alkalmazott osztályozási szabvány: TS EN 13501-1:2019

Vizsgálati eredmény

A TSE osztályozási jelentése alapján a vizsgált PANASTONE PVC falburkoló lap tűzre adott reakció szerinti osztályozása:

B-s1,d0

Az eredeti jelentés külön rögzíti az alábbi osztályokat:
Tűzre adott reakció: B
Füstképződés: s1
Égő cseppek/részecskék: d0

A besorolás a **TS EN 13501-1:2019** szabvány alapján történt.

Fontos

A **B-s1,d0 besorolás nem azt jelenti, hogy a termék „nem éghető" vagy „tűzálló"**, és nem azonos egy épületszerkezet tűzállósági határértékével.
A dokumentum a termék **tűzre adott reakciójának osztályozását** tartalmazza az eredeti TSE jelentésben meghatározott vizsgálati és alkalmazási feltételek mellett.

Tájékoztató dokumentum – nem hiteles fordítás és nem helyettesíti az eredeti TSE 11087 / 03-22 számú jelentést.

A vizsgált termék és alkalmazási feltételek

Az eredeti TSE jelentésben szereplő vizsgált termék:

PANASTONE márkájú, UV-lakkozott, márványmintás PVC falburkoló lap.

A vizsgálati dokumentációban szereplő termék jellemzői:

- átlagos vastagság: **3,05 mm**
- egységnyi felület tömege: **5,04 kg/m²**
- mechanikai rögzítés acél profilvázhoz
- a termék szélei mentén, 20 cm-es kiosztással történő acélcsavaros rögzítés
- a termék mögött **40 mm-es légrés**
- illesztési hézag nélküli vizsgálati kialakítás.

A jelentés alapján a **B-s1,d0 osztályozás alkalmazási területe** azokra az azonos összetételű, azonos típusú és azonos megnevezésű termékekre vonatkozik, amelyeket a jelentésben meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően használnak.

A besorolás alkalmazásának feltételei

Az eredeti jelentés többek között az alábbi alkalmazási körülményeket határozza meg:

- a termék vastagsága: **3,05 mm**
- egységnyi felület tömege: **5,04 kg/m²**
- mechanikai rögzítés nem éghető tulajdonságú tartószerkezethez
- a termék mögötti légrés mérete legalább **40 mm**
- a termék egybefüggő alkalmazása függőleges vagy vízszintes illesztések nélkül.

Tájékoztató dokumentum – nem hiteles fordítás és nem helyettesíti az eredeti TSE 11087 / 03-22 számú jelentést.

Ezért a B-s1,d0 osztályozás nem terjeszthető ki automatikusan minden PANASTONE termékre, illetve minden lehetséges beépítési módra.

Különösen eltérő rögzítési mód, ragasztott beépítés, eltérő aljzat, más vastagság, más termékösszetétel vagy eltérő szerkezeti kialakítás esetén az eredeti vizsgálati jelentésben szereplő eredmény alkalmazhatóságát külön szükséges megvizsgálni.

A dokumentum jogállása és korlátozásai

Jelen magyar nyelvű dokumentum a PANASTONE által készített tájékoztató összefoglaló.

Nem a TSE által kibocsátott dokumentum, nem minősül a TSE hivatalos magyar fordításának, hiteles fordításnak, vizsgálati jelentésnek, osztályozási jelentésnek, megfelelőségi tanúsítványnak vagy terméktanúsítványnak.

Jelen összefoglaló kizárólag az eredeti **TSE 11087 / 03-22 számú jelentésben szereplő információk közérthető magyar nyelvű bemutatását szolgálja.**

Az eredeti TSE jelentés maga is rögzíti, hogy a vizsgálati jelentés:

- kizárólag a vizsgált mintára vonatkozik;
- nem használható terméktanúsítvány helyett;
- és a jelentés csak teljes egészében használható vagy reprodukálható.

Az eredeti osztályozási jelentés továbbá kimondja, hogy **nem minősül a termék típusjóváhagyásának vagy terméktanúsítványának, és ilyen dokumentum helyett nem használható.**

Eltérés esetén

Amennyiben jelen magyar nyelvű tájékoztató és az eredeti TSE dokumentum között értelmezési, fordítási vagy tartalmi eltérés merül fel, minden esetben az eredeti TSE 11087 / 03-22 számú dokumentum tartalma tekintendő irányadónak.

Hivatalos, hatósági, tervezői, közbeszerzési vagy egyéb olyan felhasználás esetén, ahol hiteles dokumentum vagy hiteles magyar fordítás szükséges, jelen tájékoztató összefoglaló önmagában nem használható ilyen dokumentum helyettesítésére.

Eredeti dokumentum

TSE – PANASTONE PVC falburkolat
Tűzre adott reakció osztályozási jelentés
Jelentés száma: **11087 / 03-22**
Dátum: **2022.03.18.**
Szabvány: **TS EN 13501-1:2019**

A teljes eredeti TSE vizsgálati és osztályozási jelentés jelen magyar nyelvű tájékoztató mellett érhető el.